



LEGENDA	
	Extintor de Pó Químico Seco - PQS - 2A-20BC 4Kg
	Luminária de Emergência com Bloco Autônomo. A prova de explosão e temp. resistência ao fogo=70°C/h
	Luminária de Emergência com Bloco Autônomo, foco duplo. À prova de explosão e temp. resistência ao fogo=70°C/h
	Placa de Sinalização para Abandono de Local Bloco autônomo luminoso
	Placa com Seta Indicativa de Sinalização para Abandono de Local
	Sinalização de alerta para quadros elétricos

Obs.: Cada bloco autônomo (SIE) possuirá uma tomada específica.
Nota: as instalações elétricas atendem as disposições da IN19.



PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
E PÂNICO - PLANTA BAIXA

ÁREA: 315,53 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

PROJETO DE CRECHE NO DISTRITO DE MOEMA

DATA: FEV/2022

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA: Indicada

GUNTER EDUARDO STEFAN
ENG.º CIVIL CREA-SC 129.153-8

MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI - PREFEITO MUNICIPAL

ÁREA: 315,53 m²

PRANCHA: 10/11