

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

---

OFÍCIO Nº 090/2022/CPL

Itaipópolis, 10 de novembro de 2022.


**Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO nº35/2022/PMI**

No dia 10 (dez) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 13 (treze) horas e 36 (trinta e seis) minutos, através do e-mail [cpl@itaiopolis.sc.gov.br](mailto:cpl@itaiopolis.sc.gov.br) encaminhou-se um requerimento, solicitando esclarecimento, sendo transcrito abaixo a dúvida:

***“Referente ao pregão eletrônico 35/2022, sendo objeto fornecimento e colocação de cerca e portões de ferro para Escola Municipal Rio da Estiva, no termo de referência não consta o modelo da cerca e portão, existe algum projeto para basear?”***

Solicito a Secretaria de Educação e Esporte, requerente da abertura do Processo Administrativo nº 60/2022 – Pregão Eletrônico nº 35/2022, o esclarecimento a dúvida encaminhada sobre objeto do Pregão supracitado.

**MARCOS RENAN ESKELSEN PRUNER**  
Pregoeiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

---

Itaipópolis, 17 de Novembro de 2022

**Ofício nº 320/2022**

**Ao**

**Sr. Marcos Renan Eskelsen Pruner**

**Pregoeiro**

Na condição de responsável pela elaboração do termo de referência da licitação pregão 22/2022, venho por meio deste prestar esclarecimento a respeito do objeto Cerca e portões, deve-se seguir a descrição que consta no termo de referência, o desenho da mesma pode ser definido posteriormente diretamente com a diretora da escola.

Cerca no modelo grade de aço galvanizado, composta por perfis metálicos tubulares, pintados em duas demãos com esmalte sintético na cor azul escuro. A altura será de 500mm ao longo de todo o perímetro, medidos a partir do topo do muro até o topo da cerca metálica. Ela será fixada na alvenaria através de parafusos chumbadores de  $\frac{1}{4}$  x 2 polegadas enquanto a fixação entre peças metálicas ocorrerá através de soldagem. A grade será estruturada com perfis tubulares de seção retangular 50mm x 25mm x 2mm, os quais deverão ter espaçamento máximo de 2000mm ao longo de todo o perímetro da cerca, cada um deles recebendo uma base de fixação de aço galvanizado pintado medindo 100mm x 100mm x 5mm. Fixados nos montantes anteriormente citados, ao longo de todo o perímetro da cerca deverão haver duas fileiras de perfis metálicos na posição horizontal, com dimensões de 30mm x 20mm x 2mm, espaçados em 30cm um do outro. Finalizando a estrutura da grade, deverão haver montantes verticais de 20mm x 20mm x 2mm espaçados a cada 100mm ao longo de toda o perímetro da cerca, fixados nos perfis horizontais. Estes últimos deverão receber na extremidade superior um corte chanfrado a 45° com 20mm de extensão, e sua extremidade inferior deve estar afastada do muro em no mínimo 20mm

Sem mais para o momento e coloco-me a disposição.

Silvia Mara Colaço Naidek  
Educação - Compras  
Cartaria nº056/2021

---

Silvia Mara Colaço Naidek