



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 23/02/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8159000723A			
Nome da Edificação: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA			
Nome Fantasia: SSCI DO 1º/3º/4º/9º BBM - Itaiópolis/SC			
Logradouro público: R MANOEL PEDRO DA SILVEIRA		Nº:	
Bairro: CENTRO	Município: ITAIÓPOLIS/SC	CEP: 89340-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-26.332101927334,-49.910153642023)	
Referência: Frente a V-Plast		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Protocolo: A8159000679A		Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 211,84 (m²)			
Nome Solicitante: L. F. W.		CPF/CNPJ : ***.933.639-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 23/02/2024		Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. SSCI DO 1º/3º/4º/9º BBM - Itaiópolis/SC (346062)			
Área da solicitação: 211,84 (m²)		Área aprovada: 211,84 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 211,84 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m²)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 6			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (5508618): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	repartições públicas	0,00	6,00	211,84	15,04	211,84

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SE] - Saídas de emergência	[SEM] - Sinalização de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência
[IEL] - Instalações elétricas	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	06.096.391/0001-76

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de ITAIÓPOLIS/SC, 23/02/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME.....

ITAIÓPOLIS/SC, 23/02/2024

LOCAL E DATA.....

Autenticidade e-SCI: 6e4c9db918f9d8816527b2645ef39071c486da9d