

1 PLANTA DE TERRAPLENAGEM
ESCALA 1 : 50



2 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1 : 500

LEGENDA

	ÁREA A PRESERVAR INALTERADA
	PLATÔS
	CORTAR
	ATERRAR
	LINHA DE GREIDE
	PERFIL DO TERRENO ORIGINAL
	TALUDES

QTO - TOPOGRAFIA (CORTE E ATERRO)

NOME	AREA (PROJ.)	ATERRO	CORTE	MOVIMENTO TOTAL
TALUDES	2762,82 m²	94,45 m³	45,78 m³	48,67 m³
PLATÔ DA EDIFICAÇÃO	268,81 m²	243,61 m³	0,24 m³	243,37 m³
PLATÔ DAS CALÇADAS PERIMETRAIS	188,48 m²	244,43 m³	0,58 m³	243,84 m³
PLATÔ DO ESTACIONAMENTO	163,02 m²	19,35 m³	30,14 m³	-10,79 m³
RAMPA DO ESTACIONAMENTO	26,90 m²	0,01 m³	7,76 m³	-7,74 m³
ÁTRIO NORTE	3,61 m²	0,62 m³	0,00 m³	0,62 m³
ÁTRIO SUL	6,71 m²	11,59 m³	0,00 m³	11,59 m³
PASSEIO FRONTAL 1	10,53 m²	1,32 m³	0,02 m³	1,30 m³
PASSEIO FRONTAL 3	9,63 m²	4,69 m³	0,00 m³	4,69 m³
PASSEIO FRONTAL 2	10,11 m²	5,85 m³	0,00 m³	5,85 m³
ACESSO VEICULOS 1	20,80 m²	0,66 m³	0,20 m³	0,46 m³
ACESSO VEICULOS 2	23,34 m²	7,76 m³	0,00 m³	7,76 m³
ACESSO VEICULOS 3	18,67 m²	5,89 m³	0,00 m³	5,89 m³
CALÇADA	121,48 m²	0,00 m³	21,78 m³	-21,78 m³
BANCO FRONTAL	12,52 m²	10,89 m³	0,00 m³	10,89 m³
SEMICIRCULO FRONTAL	13,80 m²	1,65 m³	0,01 m³	1,63 m³
		652,77 m³	106,51 m³	546,26 m³

NOTAS E ESPECIFICAÇÕES:
1 - A obra deverá ser cercada;
2 - A demarcação do terreno deverá ser realizada a partir das guias de meio-fio existentes e do alinhamento predial nas quadras vizinhas à obra;
3 - A realização do terraplenagem deverá ser precedida pela total limpeza da camada vegetal posicionada dentro do polígono do canteiro de obra, inclusive a destocagem das raízes remanescentes do corte;
4 - O solo da área do terreno demarcada para corte não poderá ser reaproveitado nas áreas a aterrar, em virtude de ter solo detectado no sondagem que trata-se de solo orgânico;
5 - Caso haja sobra de material proveniente do corte, após o aterro das áreas de outros terrenos, a contratada deverá transportá-lo e descarregá-lo no local indicado pela contratante, respeitado a distância de transporte definida pela planilha orçamentária;
6 - O item de serviço de limpeza mecanizada da camada vegetal contemplado na planilha orçamentária requere o uso de trator de esteiras. Caso a empresa contratada para realizar a obra opte por não fazer uso do mesmo, não haverá nenhum tipo de ressarcimento;
7 - O aterro deverá ser realizado em fases sucessivas, cada uma com no máximo 30 centímetros da profundidade;
8 - O material para aterrar o terreno deverá se enquadrar na classificação de 1ª categoria, sendo tolerado solo que se enquadre na classificação de 2ª categoria, desde que represente no máximo 1/3 do volume total;
9 - Não será admitido aterro com solo do tipo turfa, nem solos lodosos, nem com presença de materiais orgânicos e nem com pedras;
10 - As camadas de aterro alternadas deverão ser compactadas com rolo compactador vibratório de um cilindro liso, 8 toneladas;
11 - Para cada faixa de 30 centímetros de profundidade de aterro, deverá ser realizada uma sessão de compactação e um ensaio de densidade;
12 - Não poderá ser executada terraplenagem em áreas de solo orgânico (podre) antes da devida remoção e realeiro dele. A equipe de fiscalização da prefeitura deverá ser acionada se verificada durante a obra a existência de solo podre não previsto em projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Projeto	CONSTRUÇÃO DA UBS BOM JESUS II
Endereço	RUA JOSÉ CIUPKA, SN - BOM JESUS - ITAIÓPOLIS/SC
Escala	INDICADA
Data	10/19/22
Matrícula	
Folha	F1/ 03

MARCOS VINICIUS DE LIMA GEREMIAS:39302701883
Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DE LIMA GEREMIAS:39302701883
Dados: 2024.09.04 15:49:44 -03'00'
Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

MOZART JOSE MYCZKOWSKI:63801663949
Assinado de forma digital por MOZART JOSE MYCZKOWSKI:63801663949
Dados: 2024.09.05 08:41:47 -03'00'
Mozart José Myczkowski
Prefeito de Itaiópolis