



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 14/08/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8159000768A			
Nome da Edificação: Estratégia de Saúde da Família Bom Jesus II			
Nome Fantasia: (ESF) Bom Jesus II			
Logradouro público: RUA JOSÉ CIUPKA		Nº:	
Bairro: BOM JESUS	Município: ITAIÓPOLIS/SC	CEP: 89340-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-26.31685181301,-49.907739523734)	
Referência: CENTRO RECREATIVO BOM JESUS		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8159000727A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 305,10 (m²)		
Nome Solicitante: M. V. L. G.	CPF/CNPJ : **_.027.018-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 14/08/2024	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Bloco Principal (370295)			
Área da solicitação: 305,10 (m2)		Área aprovada: 305,10 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 305,10 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 250,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 44
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
<b>Resumo do enquadramento simplificado (6407624):</b> A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico	Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação	0,00	44,00	305,10	305,10	305,10

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local	[ SE ] - Saídas de emergência
[ PPE ] - Proteção por extintores	[ IEL ] - Instalações elétricas
[ IE ] - Iluminação de emergência	[ DAI ] - Detectores automáticos de incêndio
[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[ AI ] - Alarme de incêndio

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL	
-----------------------------	--

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS	83.102.517/0001-19
2	M. V. L. G.	***.027.018-**

#### 4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de ITAIÓPOLIS/SC, 14/08/2024

#### Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME .....

ITAIÓPOLIS/SC, 14/08/2024

LÓCAL E DATA .....

Autenticidade e-SCI: 7cd8391711e60cfcb4a794c27a1ad2d50ad8305d